






Legenda do ambiente

- 2x2
- 3x2
- 3x3
- 4x2
- AUDITÓRIO 1
- AUDITÓRIO 2
- AUDITÓRIO 3
- COFFEE BREAK
- PLENÁRIA PRINCIPAL
- SALA

Tabela de Placas				
Imagem	Quantidade	Tipo	Código da Placa	Descrição
	16	12 metros	E-5	Indicação de localização dos extintores de incêndio
	5	12 metros	E-7	Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior
	5	12 metros	S-1	Indicação do sentido (direita ou esquerda) de uma saída de emergência, especialmente para ser FIXADO EM COLUNAS com L=1,5H
	5	12 metros	S-2	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência
	29	12 metros	S-12	Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma fotoluminescente

Material de acabamento do Pavilhão Nilson Bender
 Piso: Cerâmico e carpete (Conforme projeto aprovado)
 Paredes: Argamassa de areia/cimento e/ou carpete (Já aprovado)
 Teto: Forro mineral (Já aprovado)


Áreas das instalações permanentes

Nome	Área
Área das instalações permanentes	3555,0 m ²

Área das estruturas provisórias

Nome	Área
Stand	12,0 m ²
Stand	12,0 m ²
Stand	30,0 m ²
Stand	40,0 m ²
Stand	48,0 m ²
Stand - Plenária	1603,2 m ²
Total geral	1745,2 m ²

Tabela de Extintores Copiar 1

Quantidade	Simbologia	Tipo de Extintor	Descrição	Carga do Extintor	Capacidade Extintora
16		Extintor de Parede	Extintor Pó BC de Parede - 06 Kg - 20-B-C	6 Kg	20-B-C

NOTA IN 09

- O acesso será limitado ao público máximo de 1.100 pessoas no horário de maior movimentação
- O público máximo permitido para o evento é suportado pelas saídas de emergência.

Temos as seguintes capacidades:

- 800 pessoas na plenária
- 300 pessoas nas salas

Saídas:

- Corredores laterais com porta nos fundos
- 12 UP x 100 pessoas = 1.200 pessoas
- Escada principal
- 16 UP x 75 pessoas = 1.200 pessoas mas limita-se a 600 devido as portas do pavimento inferior

NOTA IN 19

- As instalações elétricas de baixa tensão a serem executadas devem atender as prescrições da IN 19.
- Cabe ao promotor do evento e aos expositores a manutenção e a utilização adequada das instalações elétricas durante o evento.

NOTA IN 13

- As placas de sinalização de saída deverão permanecer acessas durante todo o evento

NOTA IN 18

- Somente é autorizado utilizar nas decorações, materiais com propriedades não propagantes
- Estas propriedades devem ser comprovadas através de laudos ou ensaios.

NOTA IN 28

- Público de 500 até 1.000 pessoas - 01 Brigadista Particular
- Público acima de 1.000 pessoas - Acrescentar 01 BP a cada 1.000 pessoas
- NECESSÁRIO - 2 BRIGADISTAS PARTICULARES
- Nos eventos temporários é permitido definir o número de brigadistas em função da quantidade efetiva de ingressos colocados à venda, ou da limitação do número de pessoas, devendo esta informação ficar à disposição da fiscalização e afixada junto à portaria principal
- Quando for exigido brigadista particular, sua permanência deve ser durante todo o período de funcionamento da edificação ou do evento.
- O responsável pela edificação ou evento que empregar profissional não credenciado junto ao CBMSC estará sujeito à sanção de multa prevista em legislação.

SOLUÇÕES INOVADORAS PARA A INDÚSTRIA
EXPOINDÚSTRIA 2025
 INOVAÇÃO • INDÚSTRIA 4.0 • TECNOLOGIA • AUTOMAÇÃO • SERVIÇOS • INSUMOS

DADOS DO EVENTO

Local: Expoville
 Data: 05 a 07/08/2025
 Horário: 10h às 20h

PROJETO **EXPOINDÚSTRIA 2025**

ENDEREÇO Rua XV de Novembro, 4315 - Glória Joinville SC

CLIENTE **EXPOINDÚSTRIA 2025**

RESP. TÉCNICO
 Eng. André Maurício Klein Geiser
 CREA/SC 177466-7

RESP. TÉCNICO

CONTEÚDO
 Planta Evento

ESCALA
 1 : 100
 DATA
 29/01/2025

 **FIRE PLUS**
 ENGENHARIA • MANUTENÇÃO
 contato@fireplus.eng.br
 www.fireplus.eng.br

FOLHA
01/01